

VÝCHODISKOVÁ SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKÚŠKE EL. ZARIADENIA

Vykonanej dňa: 22.7.2014

podľa normy STN 331500
STN 332000-6

odovzdanej dňa:

El.technik špec.: JÁN MANÍK
S2008/00274/14/EIC COO/EZ

Objekt prehliadky: **IBV Košariská, Dulová Ves**
Odborné zariadenia

Zdroje el. prúdu:

- a) vlastné (generátorov, dynám) o celkovom výkone kVA
- b) cudzie sek. rozvod (transformátorov) o celkovom výkone kVA
- c) iné zariadenia kVA

Sústava: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz TN-C ochrana pred NDN: podľa STN 33 2000-4-41
v normálnej prevádzke : izolovaním živých častí
ochrana krytmi
pri poruche (neživé časti) : ochrana samočinným
odpojením napájania podľa podmienok pre siete TN

Inštalované: (pripojené) – neboli inštalované žiadne spotrebiče.

ks	motorov, zväračiek a pod,	celkom	kW
ks	svietidiel	celkom	kW
ks	tepelných spotrebičov	celkom	kW
Celkom inštalované		100	kW

Stav zariadenia sa od poslednej odb. prehliadky zo dňa nezmenil - zhoršil

Meranie izolačného odporu prev. prístrojmi: PU 311,

Meranie prechodového odporu: ELEKTRON MPO Ol v.č. 0021

Meranie ochrany pred dotykom: EUROTTEST 61557 v.č. 13111425

Meranie zemného odporu:

Ďalšie použité prístroje:

Celkový posudok: Odborne posúdené el. zariadenie **ZODPOVEDÁ** ustanoveniam platných STN
a **JE SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY**

Táto odborná prehliadka má 40 strán

Počet vyhotovení správ: 3

Počet príloh: -

Rozdeľovník: 2x užívateľ
1x EŠ



podpis prevádzkovateľa:

podpis el. technik špec.:

1 PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY A SKÚŠKY EL. ZARIADENIA

Na základe požiadavky výhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. §13, odst.1, a STN 33 1500 čl.2.1 bola v rozsahu STN 33 2000-6, a na požiadanie užívateľa vykonaná východisková odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia - odborné zariadenia .
- vývodov z rozvádzačov RE

2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Počas odbornej prehliadky bola predložená projektová dokumentácia
Projektant: Ing. Komanický - elektroprojektant
Realizátor prípojky : fy. MANÍK, s.r.o., Šalgovická 45, Ľubotice

3 DRUH PROSTREDIA

Prostredie určené protokolom o určení prostredia a vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-3, zo dňa : február 2013

4 TECHNICKÝ POPIS

Rozvádzače merania RE sú osadené na okrajoch jednotlivých pozemkov, meranie verejne prístupné. Rozvádzače RE sú zo skríň SR napojené káblom AYKY-J 4x16mm². Káble sú uložené v trúbkách v zemi.

5 KONTROLY MERANIE A SKÚŠANIE

Boli vykonané podľa platných STN, najmä podľa STN IEC 61140, STN 332000-6, STN 332000-1, STN 332000-3, STN 330110, STN 332000-4-41, STN 332000-4-42, STN 332000-5-51, STN 332000-5-52, STN 332000-5-53, STN 3320000-5-54

Kontroly a skúšky el. zariadení boli vykonané podľa STN 332000-6 nasledovne:

- a) prehliadka zariadenia a skúšanie boli vykonané podľa STN 33 2000-6 , čl. 61.2 a 61.3
 - b) prechodové odpory spojov ochranných vodičov boli merané podľa čl. 61.3.2 – hodnoty vyhovujú
 - c) izolačný odpor el. zariadení a vedení bol meraný podľa čl. 61.3.3 – namerané hodnoty vyhovujú podľa tab. 6A
 - d) meranie ochrany pred dotykom, impedancie vyp. slučky bolo merané podľa čl. 61.3.6.3 – namerané hodnoty boli porovnané s dovolenými hodnotami v závislosti od vypínacích charakteristík istiacich prvkov, v správe je uvádzaná najvyššia hodnota – hodnoty vyhovujú
 - e) uloženie vodičov vedení bolo kontrolované podľa STN 341050, ich dimenzovanie podľa STN 332000-4-43, 4-473 a 5-523
 - f) ostatné kontroly a meranie boli vykonané podľa ustanovení predmetných noriem a technických podmienok výrobcov jednotlivých zariadení.
- Rozvádzače boli posudzované podľa STN EN 60439.

- e) uloženie vodičov vedení bolo kontrolované podľa STN 341050, ich dimenzovanie podľa STN 332000-4-43, 4-473 a 5-523
- f) ostatné kontroly a meranie boli vykonané podľa ustanovení predmetných noriem a technických podmienok výrobcov jednotlivých zariadení.
- Rozvádzače boli posudzované podľa STN EN 60439.

6 NAMERANÉ HODNOTY

6.1 Prehliadka zariadenia

Prehliadka zariadenia podľa STN 332000-6 čl. 61.2

- | | |
|--|------------|
| - kontrola dokladov, pokynov výrobcov, vizuálna prehliadka | |
| - prehliadka el. zariadenia v bez napät'ovom stave | |
| - spôsob vyhotovenia ochrany pred dotykom a krytie el. zariadení | vyhovuje |
| - voľba vodičov s ohľadom na prúdovú zaťažiteľnosť | vyhovujúca |
| - spájanie ochranných a stredných vodičov | vyhovuje |
| - označenie ochranných a stredných vodičov | vyhovuje |
| - vhodnosť použitia istiacich a spínacích prvkov | vyhovuje |
| - prístupnosť pre obsluhu a údržbu | vyhovuje |

6.2 Kontroly a merania na zariadeniach podľa STN 33 2000-6 čl. 61.3

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie – druh vedenia, istenie, prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-CS – RE 2.0 FE 25A P2 v.č. - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR3-R1 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom – čerpacia stanica	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R2.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45535 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R2 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/142	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R2.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45551 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R2 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/143	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R2.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45547 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R2 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/144	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R2.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45509 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R2 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/130	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R2.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45565 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R2 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/140	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R2.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45548 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R2 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/141	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R3.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45421 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/133	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R3.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45426 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/132	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R3.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45422 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/119	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R3.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45425 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/118	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R3.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45427 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/117	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R3.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45423 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/117	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R3.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45424 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R3 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/131	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R4.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45517 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/116	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R4.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45454 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/112	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R4.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45451 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/111	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R4.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45515 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/110	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R4.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45447 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/109	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R4.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45516 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/114	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R4.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45448 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R4 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/115	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R5.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45505 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/134	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R5.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45501 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/135	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R5.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45507 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/260	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R5.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45506 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/122	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R5.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45419 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/121	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R5.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45420 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/120	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R5.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45508 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R5 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/259	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R6.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45503 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R6 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/137	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R6.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45431 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R6 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/126	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R6.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45434 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R6 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/125	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R6.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45428 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R6 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/124	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R6.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45430 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R6 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/123	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R6.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45500 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R6 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/136	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R7.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45429 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/262	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R7.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45504 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/139	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R7.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45436 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/129	6x450 vyhovuje 400		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R7.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45433 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/128	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R7.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45432 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/127	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R7.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45435 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/261	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R7.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45502 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR8-R7 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/138	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R8.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45492 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R8 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/147	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R8.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45497 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R8 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/148	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R8.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45518 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R8 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/149	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R8.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45495 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R8 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/145	6x410 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R8.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45534 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R8 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/146	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R9.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45494 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R9 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/153	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R9.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45498 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R9 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/154	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R9.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45499 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R9 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/150	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R9.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45493 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hlavný prívod zo skrine SR6-R9 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/151	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R10.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45528 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R10 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/171	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R10.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45531 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R10 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/172	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R10.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45527 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R10 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/173	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R11.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45554 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R11 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/175	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R11.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45556 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R11 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/176	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R11.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45563 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R11 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/167	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R11.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45564 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R11 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/168	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R11.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45530 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R11 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/169	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky $Z_{L,PE}$ [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R11.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45555 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R11 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/174	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R12.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45562 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R12 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/178	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R12.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45558 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R12 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/179	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R12.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45561 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R12 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/164	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R12.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45559 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R12 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/165	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R12.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45557 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R12 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/166	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R12.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45560 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R12 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/177	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R13.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45490 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R13 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/200	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,008

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R13.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45486 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R13 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/197	6x450 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R13.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45484 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R13 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/198	6x450 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R13.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45489 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R13 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/199	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R14.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45523 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R14 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/208	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R14.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45445 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R14 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/241	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R14.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45444 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R14 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/242	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R14.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45441 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R14 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/243	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R14.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45443 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R14 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/244	6x410 vyhovuje 410		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R15.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45456 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/272	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R15.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45512 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/207	6x410 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R15.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45474 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/188	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R15.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45459 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/189	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R15.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45461 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/190	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R15.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45455 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/205	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R15.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45458 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R15 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/206	6x410 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R16.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45510 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/204	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R16.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45514 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/271	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R16.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45463 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/191	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R16.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45475 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/192	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R16.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45513 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/193	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R16.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45452 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/270	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R16.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45511 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R16 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/203	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R17.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45488 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R17 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/202	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R17.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45460 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R17 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/194	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R17.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45485 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R17 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/195	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R17.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45462 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R17 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/196	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R17.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45487 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R17 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/201	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R18.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45482 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R18 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/187	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R18.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45476 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R18 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/245	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R18.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45480 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R18 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/246	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R18.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45477 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R18 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/247	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R18.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45450 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R18 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/248	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R18.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45483 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R18 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/186	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R19.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45529 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/185	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R19.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45543 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/158	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R19.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45544 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/159	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R19.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45532 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/160 ROZVÁDZAČ RE-R19.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45541 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/183 ROZVÁDZAČ RE-R19.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45533 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/184 ROZVÁDZAČ RE-R20.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45540 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R20 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/182	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
		6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
		6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
		6x440 vyhovuje 420		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R20.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45542 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R20 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/161	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R20.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45537 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R19 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/162	6x450 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R20.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45539 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R20 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/163	6x450 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R20.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45538 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R20 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/180	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R20.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45536 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R20 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/181	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R21.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45473 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/249	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R21.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45481 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/250	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R21.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45449 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/251	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R21.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45479 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/252	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R21.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45446 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/253	6x450 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R21.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45453 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/254	6x450 vyhovuje 400		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R21.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45478 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R21 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/157	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R22.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45496 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR4-R22 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/156	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R22.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45491 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR4-R22 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/155	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R23.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45525 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R23 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/222	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R23.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45442 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R23 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/237	6x420 vyhovuje 410		2.trieda 0,012

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R23.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45524 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R23 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/238	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R23.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45526 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R23 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/239	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R23.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45457 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R23 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/240	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,013
	ROZVÁDZAČ RE-R23.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45522 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R23 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/221	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,013

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R24.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45521 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/220	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R24.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45471 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/209	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R24.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45467 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/210	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R24.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45470 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/211	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,011

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R24.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45468 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/217	6x430 vyhovuje 410		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R24.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45472 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/218	6x430 vyhovuje 400		2.trieda 0,011
	ROZVÁDZAČ RE-R24.7 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45520 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R24 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/219	6x420 vyhovuje 400		2.trieda 0,012
	ROZVÁDZAČ RE-R25.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45519 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R25 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/212	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R25.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45469 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R25 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/213	6x450 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R25.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45466 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R25 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/255	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R25.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45464 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R25 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/214	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R25.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45465 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R25 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/216	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,010

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [MΩ]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R26.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45439 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R26 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/230	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,010
	ROZVÁDZAČ RE-R26.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45440 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R26 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/231	6x450 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R26.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45438 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R26 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/236	6x440 vyhovuje 420		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R26.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45437 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R26 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/223	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R26.5 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45546 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R26 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/224	6x450 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R26.6 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45549 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR8-R26 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/229	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R27.1 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45545 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R27 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/228	6x440 vyhovuje 410		2.trieda 0,009
	ROZVÁDZAČ RE-R27.2 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45550 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R27 káblom AYKY-J 4x16mm ² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/225	6x450 vyhovuje 420		2.trieda 0,008

MERACÍ PROTOKOL				
Číslo	El. zariadenie, napájanie- druh vedenia, istenie prúdový obvod	Izolačný odpor R_i [M Ω]	Impedancia poruchovej slučky Z_{LPE} [Ω]	Prechodový odpor R_{PE} [Ω]
	ROZVÁDZAČ RE-R27.3 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45553 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R27 káblom AYKY-J 4x16mm² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/226	6x450 vyhovuje 410		2.trieda 0,008
	ROZVÁDZAČ RE-R27.4 – RE 1.0 FE 25A P2 v.č. 45552 - plastová pre vonkajšiu montáž krytie: IP 44/20 Hl. prívod zo skrine SR6-R27 káblom AYKY-J 4x16mm² ist.3x PN00 40A - prehliadka rozvádzača - izolačný odpor vnútorného zapojenia rozvádzača - prechodové odpory spojov ochranných vodičov - impedancia vyp. slučky na prívode NÁPLŇ A VÝVODY RI63 B25/3 – hlavný istič pred elektromerom č. par. 506/227	6x440 vyhovuje 400		2.trieda 0,009
	7. ZHODNOTENIE, ZÁVER : Namerané hodnoty sú v súlade s požiadavkami STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-6-61 a normami súvisiacimi. Elektrické zariadenie zodpovedá požiadavkám STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-52, STN 33 3210 a normám súvisiacim a môže byť uvedené do trvalej prevádzky. V zmysle čl. 6.4 STN 33 1500 je prevádzkovateľ povinný archivovať túto správu pre orgány štátneho odborného dozoru. Správa o východiskovej OPaOS musí byť uložená až do zrušenia elektrického zariadenia, správa o pravidelnej OPaOS musí byť uložená najmenej do nasledujúcej odbornej prehliadky a skúšky. Za bezpečnosť a technický stav EZ zodpovedá v zmysle § 13 vyhl. Č. 508/2009 Z.z. organizácia, ktorá prevádzkuje predmetné zariadenie. V prevádzke je potrebné dodržiavať ustanovenia platných noriem. Údržbu a obsluhu zariadení môžu vykonávať iba pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 34 3100. Pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia je potrebné vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z.			